

20 rue Jacques Germain - 21200 BEAUNE  
Tél : 03 80 26 20 90 - Fax : 03 80 26 20 91  
E-mail : contact@sbclim.fr



Adresse Travaux :

**LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE**

24 place Carnot  
Passage Sainte Hélène  
21200 BEAUNE

V/Contact :

Affaire suivie par Mr Vincent BOTT

vincent@sbclim.fr

**LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE**

24 place Carnot  
Passage Sainte Hélène  
201 PASSAGE SAINT HELENE  
21200 BEAUNE

**Sujet : REMPLACEMENT ENSEMBLE BOUTEILLE ET COMPRESSEUR SUR GROUPE EXTERIEUR DE MARQUE DAIKIN**

Désignation	Quantit	Prix Unitaire	Montant Tot	Taux T
<b>Intervention selon devis N°7767</b>				
<b>REEMPLACEMENT BOUTEILLE ET COMPRESSEUR SUR GROUPE EXTERIEUR COMPRENANT :</b>				
- Consignation électrique, - Récupération du fluide frigorigène, - Démontage pour accès, - Dépose matériel défectueux sans réemploi et évacuation, - Remplacement bouteille et compresseur avec soudo brasage de celui-ci, - Mise en place platine, - Paramétrage, - Mise en épreuve sous azote, - Contrôle étanchéité du circuit, - Tirage au vide, - Remise en service de l'installation avec essais de bon fonctionnement.				
- Bouteille et compresseur - Fluide R410A - Azote				
- Compris fourniture, main d'oeuvre et déplacement	1,00	2 058,77	2 058,77	20 %
<b>Total REMPLACEMENT BOUTEILLE ET COMPRESSEUR SUR GROUPE EXTERIEUR COMPRENANT :</b>			<b>2 058,77</b>	

*Facture réglée par chèques  
70 6839302 - 6839303*



Mode de règlement : Chèque à l'ordre de la facture  
Echéance : 12/10/2021  
Z.I. Savigny - 21200 BEAUNE  
Tél. 03 80 26 20 90

Pour vos interventions : BPRFC QUETIGNY - IBAN : FR7610807004130212142392132 - BIC : CCBPFRPPDJN  
Mail : contact@sbclim.fr

Attestation de capacité n°14828 délivrée le 24/06/2014 par QUALICLIMAFROID

Siret : 44794941300028 - SARL au capital de 136200- APE : 4322B - TVA Intracommunautaire : FR66447949413 - RCS : DIJON

Montants en Euros	
Total H.T.	2 058,77
Total T.V.A. 20%	411,75
Total T.T.C.	2 470,52
Total règlement	2 470,52
Net à payer	0,00